

Российская Федерация  
 Департамент образования,  
 Культуры и спорта  
 Администрации  
 Поронайского городского округа  
 Муниципальное  
 казённое общеобразовательное  
 учреждение  
 средняя общеобразовательная  
 школа с.Гастелло  
 694210, Сахалинская область,  
 Поронайский район, с.Гастелло,  
 ул.Центральная, 54  
 тел.(97)1-11  
 E-mail: ps\_gastello@mail.ru

«11 » сентября 2019г.

№ 25

Главному государственному  
 инспектору Поронайского района


по пожарному надзору Д.С. Гаврилину

Директора МКОУ СОШ с.Гастелло Г.А. Илющенко

**Информация**  
 об исполнении Предписания № 44/01/01 от 04.04.2019  
 Территориального отдела надзорной деятельности Поронайского района по устранению  
 нарушений обязательных требований пожарной безопасности.

Вид нарушений	Отметка о выполнении
1 Не предусмотрены защитные решетки на остекленных дверях здания школы.	Защитные решётки установлены.
2 Не осуществляется проверка состояния огнезащитной обработки чердачного помещения с составлением протокола проверки.	Проведена проверка состояния огнезащитной обработки (Акт от 04 . 04. 2019г). Исполнено
3. В помещении ОО допущена совместная прокладка шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации.	Прокладка осуществлена по Договору ИП Рябцов А. А., замечание устранено Исполнителем до 01. 09. 2019г.
4. На объекте не хранится в полном объеме исполнительная документация на установку системы ОПС	Исполнительная документация дополнена следующими документами: - инструкция по эксплуатации системы АПС -Журнал учета состояния неисправности систем -Издан приказ о назначении ответственного по эксплуатации систем -Разработан план график проведения плановых проверок системы АПС -Договор № 0135-19/ ТОПС техническое обслуживание АПС -Список помещений оборудованных средствами АПС -Инструкция по эксплуатации системы охранной или пожарной сигнализации на объектах (Сигнал-20) -Акт технической проверки измерительного комплекса(ИК) -Акт приема –сдаточный по огнезащитной обработке деревянных чердачных конструкций от 30. 03. 2016г -Акт технической проверки измерительного комплекса ИК от 13. 03.2019г. -Техническая документация по прибору (Сигнал-20)
5. На объекте не предусмотрено ограждение кровли.	Поронайский городской суд Сахалинской обл. признал незаконным пункт 5 Территориального отдела надзорной деятельности Поронайского р-на. Решение от 03.09.2019г № 2а-911/19

Директор



Илющенко Г.А.